



Затверджено:

Директор Завадівської гімназії  
ім. І. Сакаля

 /І. М. Нанівський/



### Акт

Обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку 2021-2022 н. р. та опалювального сезону Завадівської гімназії ім. І. Сакаля

Постійно діюча комісія у складі голови комісії Гав'як О. С. та членів комісії: Ваулін М. Д., Гайгель І. І., Яворська М. М., Куліковський С. І., провела обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти і встановила:


1. Система водопроводу, водовідведення в належному стані, протікання води не зафіксовано.
2. Система електропостачання у справному стані, відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.
3. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, кабінети, майстерня, хачблок. туалети), дах, допоміжні приміщення відповідають вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативно-правовими документами.
4. Обладнання в навчальних кабінетах в задовільному стані і відповідають з охорони праці.
5. Обладнання і споруди на спортивному майданчику та футбольному полі справні та надійно закріплені.
6. Тепломережа та котельня в задовільному стані, частково укомплектована працівниками. Забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.
7. Другий поверх забезпечити евакуаційним виходом. Клопотати перед відділом освіти культури і туризму Турківської міської ради Самбірського р-н про виділення коштів для здійснення робіт евакуаційного виходу.

**Висновок:** заклад Завадівська гімназія ім. І. Сакаля готовий до роботи при умові виконання п. 7





Підписи:


Голова комісії :


 Кобак О.В./

Члени комісії

 /Раукін М.Р./

 /Папісов І.І./

 /Єврева М.М./

 /Кузнєков С.І./